



INFORME DE ENSAYO BACTERIOLOGICO

N° B24 - 2010

N° de ingreso Laboratorio : 2010
Nombre, dirección y contacto cliente : UNIVERSIDAD DE CHILE (José Medina)
: Av. La Paz, Independencia, Santiago
Procedencia / origen muestreo : Agua Potable - Clínica Socalo Norte - Box 64 - Olivos 943 - Independencia - Santiago
Coordenadas Norte: 6300599 - Este: 346457
Fecha y hora muestreo : 12 de Junio de 2024, 13:14 hrs.
Preservantes : Tiosulfato de Sodio EDTA
Muestreo : Cliente Laboratorio - *T° Muestra Testigo: 4,7 °C*
Instructivo : ATM - 12, NCh 409/2:2004 - MC-002
Fecha y hora recepción : 12 de Junio de 2024, 16:00 hrs.
Tiempo de almacenamiento : 03 horas, 19 minutos.
Fecha y hora inicio análisis : 12 de Junio de 2024, 16:33 hrs.
Fecha y hora término análisis : 13 de Junio de 2024, 15:06 hrs.

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO	LIMITE MAXIMO
Cloro residual libre · SISS-ME-33-2007	: 0,42 mg/L.	AP: 0,2 - 2,0 mg/L
Turbiedad - Nefelométrico · SISS-ME-03-2007	: 1,5 UNT	AP: 4 UNT
Coliformes Totales · Nch 1620/2:1984 (***)	: < 1 UFC/100 ml.	AP: < 1 UFC/100 ml.
Escherichia Coli - EC MUG (SISS-ME-02-2007) (***)	: Ausencia Presencia/Ausencia	Ausencia

Observaciones : -

Encargado de Área de Microbiología

Gerente General

Santiago, 14 de junio de 2024

NMP: N° más probable

UFC: unidad formadora de colonia

(***) En proceso de Ampliación de Acreditación.

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se relacionan solamente con las muestras sometidas a muestreo o ensayo.
- 3) En caso de que el muestreo haya sido practicado por el cliente, el laboratorio sólo se hace responsable por los análisis efectuados.
- 4) Cliente acepta realizar el análisis, bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados por correo electrónico.

CNL/mlh.

1-1